

# 騒音分析成績書

機種：PL-HRP80HA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	36.7	38.4	38.8	33.7	31.7	20.4	16.3	14.5	36.0
●—●	中	34.9	35.6	35.9	31.4	28.0	15.7	12.5	12.3	33.0
□—□	弱	32.8	32.7	33.7	29.0	23.1	12.2	11.3	11.6	30.0
■—■	静粛	29.7	29.4	31.5	26.5	16.1	10.8	8.5	10.3	27.0

