

騒音分析成績書

機種 : PL-RP63GA5

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	43.7	47.3	44.6	39.9	36.4	30.2	22.8	14.4	42.0
●—●	中	47.0	45.7	42.8	38.1	34.0	27.3	18.9	12.3	40.0
□—□	弱	43.2	44.2	41.2	36.1	31.8	24.0	15.8	10.8	38.0
■—■	静粛	41.6	41.5	37.9	32.1	26.5	17.3	11.0	9.3	34.0

