

騒音分析成績書

機種：PL-ZRP112HA3

| グラフ 記号 | 風量 | バンド [°] Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 41.9 | 47.3 | 48.3 | 42.1 | 42.1 | 35.1 | 30.5 | 21.5 | 46.0 |
| ●—● | 中 | 38.6 | 44.3 | 44.4 | 38.7 | 38.0 | 29.7 | 25.0 | 15.1 | 42.0 |
| □—□ | 弱 | 35.7 | 38.4 | 38.8 | 33.7 | 31.7 | 20.4 | 16.3 | 11.5 | 36.0 |
| ■—■ | 静粛 | 31.9 | 34.7 | 34.9 | 30.4 | 27.0 | 14.7 | 11.5 | 10.3 | 32.0 |

