

騒音分析成績書

機種：PL-ZRP140HA3

グラフ 記号	風量	バンド [°] Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	42.9	48.3	49.3	43.1	43.1	36.1	31.5	22.5	47.0
●—●	中	40.6	44.8	45.2	39.6	39.0	31.3	26.9	17.0	43.0
□—□	弱	37.7	40.4	40.8	35.7	33.7	22.4	18.3	15.5	38.0
■—■	静粛	33.9	36.7	36.9	32.4	29.0	16.7	13.5	12.3	34.0

