

騒音分析成績書

機種：PL-ZRP160HA3

グラフ 記号	風量	バンド [°] Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	42.9	48.3	49.3	43.1	43.1	36.1	31.5	22.5	47.0
●—●	中	40.6	46.3	46.4	40.7	40.0	31.7	27.0	17.1	44.0
□—□	弱	38.8	43.1	42.8	37.1	35.8	26.2	21.2	15.5	40.0
■—■	静粛	36.7	39.4	39.8	34.7	32.7	21.4	17.3	12.5	37.0

