

# 騒音分析成績書

機種：PL-ZRP40HA3, PL-ZRP45HA3, PL-ZRP50HA3, PL-ZRP56HA3

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	36.7	36.1	36.9	27.5	25.6	20.6	15.9	14.8	32.0
●—●	中	35.8	35.0	35.9	27.0	24.4	18.8	15.3	13.4	31.0
□—□	弱	35.2	34.4	35.3	25.4	22.8	18.2	14.7	12.8	30.0
■—■	静粛	28.6	28.9	27.9	20.2	17.6	11.8	10.7	10.6	24.0

