

# 騒音分析成績書

機種：PL-ERP112BA8

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	45.1	47.5	46.9	40.7	37.0	29.8	23.5	13.2	43
●—●	中	40.7	44.5	44.2	37.7	33.8	26.1	19.2	9.2	40
□—□	弱	36.8	41.4	40.5	33.7	29.2	21.1	13.1	6.0	36
■—■	静粛	33.0	38.7	36.6	29.5	25.1	16.1	8.9	4.5	32

