

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ERP112EA8

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	55.0	45.8	45.5	41.6	39.3	32.0	28.6	19.8	44.0
●—●	中	48.0	40.8	42.3	37.9	35.3	26.9	22.8	14.6	40.0
□—□	弱	43.5	37.7	38.6	34.0	31.2	22.1	17.9	12.3	36.0
■—■	静粛	39.1	35.1	35.8	30.2	25.9	16.5	13.8	10.8	32.0

