

# 騒音分析成績書

機種：PL-ERP140BA8

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	46.1	48.5	47.9	41.7	38.0	30.8	24.5	14.2	44
●—●	中	41.7	45.5	45.2	38.7	34.8	27.1	20.2	10.2	41
□—□	弱	38.8	43.4	42.5	35.7	31.2	23.1	15.1	8.0	38
■—■	静粛	35.0	40.7	38.6	31.5	27.1	18.1	10.9	6.5	34

