

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ERP140EA8

グラフ記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	58.0	48.8	48.5	44.6	42.3	35.0	31.6	22.8	47.0
●—●	中	53.6	46.3	46.4	43.0	40.5	32.7	29.0	19.9	45.0
□—□	弱	43.5	39.8	40.6	36.1	33.2	24.1	19.9	13.4	38.0
■—■	静粛	39.9	36.7	37.0	32.4	28.6	19.0	14.9	11.8	34.0

