

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP140HA

グラフ 記号	風量	バンド [*] Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○ ○	強	42.8	49.2	48.6	43.2	42.9	36.6	33.7	22.7	47.0
● ●	中	40.7	47.3	47.1	41.2	41.0	33.8	30.9	19.2	45.0
□ □	弱	37.4	41.6	40.7	35.3	33.8	22.9	18.7	15.9	38.0
■ ■	静粛	32.4	36.6	37.3	32.1	29.1	17.2	13.3	11.8	34.0

