

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ERP160EA8

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	58.0	48.8	48.5	44.6	42.3	35.0	31.6	22.8	47.0
●—●	中	53.6	46.3	46.4	43.0	40.5	32.7	29.0	19.9	45.0
□—□	弱	45.1	40.9	42.4	38.0	35.3	27.0	22.8	14.7	40.0
■—■	静粛	42.5	38.8	39.6	35.1	32.2	23.1	18.9	12.4	37.0

