

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP160HA

グラフ 記号	風量	バンド [*] Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○ ○	強	42.8	49.2	48.6	43.2	42.9	36.6	33.7	22.7	47.0
● ●	中	40.7	47.3	47.1	41.2	41.0	33.8	30.9	19.2	45.0
□ □	弱	38.5	42.9	42.9	37.0	35.6	27.2	22.9	14.2	40.0
■ ■	静粛	36.4	40.6	39.7	34.4	32.8	21.9	17.7	11.9	37.0

