

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP40・45・50BA8

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	30.2	35.6	34.9	28.1	26.0	15.5	7.6	3.9	31
●—●	中	29.9	34.7	34.5	27.0	24.6	12.9	7.2	3.8	30
□—□	弱	26.8	32.9	32.7	25.3	21.8	10.4	6.0	2.8	28
■—■	静粛	26.3	32.4	32.0	24.5	19.9	10.7	5.8	2.7	27

