

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP40/45EA

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	37.1	36.1	36.0	27.1	25.0	16.5	10.8	8.4	31.0
●—●	中	36.0	34.7	34.0	25.2	22.5	14.9	9.0	7.0	29.0
□—□	弱	34.5	33.9	31.7	22.8	20.7	12.5	8.5	5.6	27.0
■—■	静粛	33.1	32.8	30.3	21.9	20.2	11.4	7.8	3.9	26.0

