

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP40/45EA7

| ゲラフ 記号 | 風量 | バンド*Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 37.1 | 36.1 | 36.0 | 27.1 | 25.0 | 16.5 | 10.8 | 8.4 | 31.0 |
| ●—● | 中 | 36.0 | 34.7 | 34.0 | 25.2 | 22.5 | 14.9 | 9.0 | 7.0 | 29.0 |
| □—□ | 弱 | 34.5 | 33.9 | 31.7 | 22.8 | 20.7 | 12.5 | 8.5 | 5.6 | 27.0 |
| ■—■ | 静粛 | 31.1 | 30.8 | 28.3 | 19.9 | 18.2 | 9.4 | 5.8 | 1.9 | 24.0 |

