

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP56・63BA8

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	31.2	36.6	35.9	29.1	27.0	16.5	8.6	4.9	32
●—●	中	30.6	35.4	35.1	27.7	25.3	13.6	7.9	4.4	31
□—□	弱	28.1	34.2	34.1	26.7	23.2	11.7	6.9	4.0	29
■—■	静粛	27.3	33.5	33.0	25.5	21.0	10.3	5.8	3.4	28

