

騒音分析成績書

機種：PL-ERP63HA

グラフ 記号	風量	バンド [*] Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○ ○	強	34.9	36.2	39.0	29.1	25.6	16.9	13.4	13.5	33.0
● ●	中	32.9	34.2	37.0	27.1	23.6	14.9	11.4	11.5	31.0
□ □	弱	30.9	32.2	35.0	25.1	21.6	12.9	9.4	9.5	29.0
■ ■	静粛	28.6	28.4	29.8	19.6	16.1	8.8	8.3	8.8	24.0

