

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP71BA8

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	33.2	38.6	37.9	31.1	29.0	18.5	10.6	6.9	34
●—●	中	31.9	36.7	36.5	29.0	26.6	14.9	9.2	5.8	32
□—□	弱	28.8	34.9	34.7	27.3	23.8	12.4	8.0	4.8	30
■—■	静粛	27.3	33.4	33.0	25.5	20.9	11.7	6.8	3.7	28

