

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP71EA6

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	41.7	38.0	39.1	31.8	29.3	23.5	15.7	10.7	35.0
●—●	中	39.3	36.6	38.0	29.5	26.7	19.1	14.4	9.1	33.0
□—□	弱	37.9	35.2	35.1	25.9	23.6	15.1	12.9	8.4	30.0
■—■	静粛	32.9	30.9	29.8	20.9	18.8	10.3	7.7	4.3	25.0

