

騒音分析成績書

機種：PL-ERP80BA8

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	36.1	38.5	37.9	31.7	28.0	20.8	14.5	4.2	34
●—●	中	32.7	36.5	36.2	29.7	25.8	18.1	11.2	1.2	32
□—□	弱	30.8	35.4	34.5	27.7	23.2	15.1	7.1	0.0	30
■—■	静粛	29.0	34.7	32.6	25.5	21.1	12.1	4.9	0.5	28

