

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP80EA2

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	42.2	38.3	40.0	32.8	30.5	24.7	15.8	12.1	36.0
●—●	中	40.2	36.9	38.1	30.8	28.5	22.0	14.8	11.7	34.0
□—□	弱	38.2	35.5	35.9	27.4	24.6	17.0	13.3	10.0	31.0
■—■	静粛	36.4	34.2	32.8	23.8	21.7	12.9	10.4	9.1	28.0

