

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ERP80EA7

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	42.2	38.3	40.0	32.8	30.5	24.7	15.8	12.1	36.0
●—●	中	41.2	37.9	39.1	31.8	29.5	23.0	15.8	12.7	35.0
□—□	弱	39.2	36.5	36.9	28.4	25.6	18.0	14.3	11.0	32.0
■—■	静粛	38.4	36.2	34.8	25.8	23.7	14.9	12.4	11.1	30.0

