

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP80EA9

| ゲラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 42.2 | 38.3 | 40.0 | 32.8 | 30.5 | 24.7 | 15.8 | 12.1 | 36.0 |
| ●—● | 中 | 41.2 | 37.9 | 39.1 | 31.8 | 29.5 | 23.0 | 15.8 | 12.7 | 35.0 |
| □—□ | 弱 | 39.2 | 36.5 | 36.9 | 28.4 | 25.6 | 18.0 | 14.3 | 11.0 | 32.0 |
| ■—■ | 静粛 | 38.4 | 36.2 | 34.8 | 25.8 | 23.7 | 14.9 | 12.4 | 11.1 | 30.0 |

