

# 騒音分析成績書

機種 PLFY-P140BM-E1

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	45.1	48.9	46.3	41.2	35.7	31.6	25.9	14.4	43
●—●	中	41.1	46.1	44.2	38.2	33.0	29.2	21.0	11.4	41
□—□	弱	37.5	44.5	41.7	35.1	30.3	25.8	16.4	9.3	38
■—■	静粛	33.4	42.6	39.0	32.6	27.4	22.4	12.7	8.8	35

