

騒音分析成績書

機種 PLFY-P160BM-E1

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	46.1	49.9	47.3	42.2	36.7	32.6	26.9	15.4	44
●—●	中	42.1	47.1	45.2	39.2	34.0	30.2	22.0	12.4	42
□—□	弱	38.5	45.5	42.7	36.1	31.3	26.8	17.4	10.3	39
■—■	静粛	34.4	43.6	40.0	33.6	28.4	23.4	13.7	9.8	36

