

# 騒音分析成績書

機種 : PLFY-EP112EMG3

| ゲラ<br>記号 | 風量 | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバ-オール値<br>dB[A特性] |
|----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |                     |
| ○—○      | 強  | 56.0   | 46.8 | 46.5 | 42.6 | 40.3 | 33.0 | 29.6 | 20.8 | 45.0                |
| ●—●      | 中1 | 50.6   | 43.3 | 43.4 | 40.0 | 37.5 | 29.7 | 26.0 | 16.9 | 42.0                |
| □—□      | 中2 | 43.5   | 39.8 | 40.6 | 36.1 | 33.2 | 24.1 | 19.9 | 13.4 | 38.0                |
| ■—■      | 弱  | 39.9   | 36.7 | 37.0 | 32.4 | 28.6 | 19.0 | 14.9 | 11.8 | 34.0                |

