

騒音分析成績書

機種 : PLFY-EP140HMG9

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	41.9	47.3	48.3	42.1	42.1	35.1	30.5	21.5	46.0
●—●	中1	39.6	45.3	45.4	39.7	39.0	30.7	26.0	16.1	43.0
□—□	中2	35.8	42.1	41.8	36.1	34.8	25.2	20.2	12.5	39.0
■—■	弱	32.9	37.6	37.9	33.3	30.0	19.6	16.4	10.2	35.0

