

騒音分析成績書

機種： PLFY-EP45・56EMG8

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	37.3	34.6	36.0	27.5	24.7	17.1	12.4	8.1	31.0
●—●	中1	36.9	34.2	34.1	24.9	22.6	14.1	11.9	7.4	29.0
□—□	中2	35.4	33.2	31.8	22.9	20.7	11.9	9.4	7.1	27.0
■—■	弱	33.9	31.9	30.8	21.9	19.8	11.3	8.7	5.3	26.0

