

騒音分析成績書

機種：PLFY-EP45/56HMG9

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	33.8	35.0	36.9	27.0	23.4	14.8	13.3	15.4	31.0
●—●	中1	31.8	33.0	34.9	25.0	21.4	12.8	11.3	13.4	29.0
□—□	中2	29.8	31.0	32.9	23.0	19.4	10.8	9.3	11.4	27.0
■—■	弱	28.8	29.6	32.0	21.8	18.3	10.0	8.5	11.0	26.0

