

# 騒音分析成績書

機種 : PLFY-P112HMG9

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○—○	強	39.2	46.0	46.3	41.2	41.7	34.2	26.2	16.1	45.0
●—●	中1	37.5	44.0	43.9	38.4	38.5	30.1	21.8	13.3	42.0
□—□	中2	35.9	40.7	40.0	35.6	34.0	24.3	16.2	11.2	38.0
■—■	弱	31.2	35.6	36.2	32.5	29.5	17.9	11.2	9.5	34.0

