

騒音分析成績書

機種： PLFY-P140EMG8

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○—○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45.0
●—●	中1	50.0	42.8	44.3	39.9	37.3	28.9	24.8	16.6	42.0
□—□	中2	46.5	40.7	41.6	37.0	34.2	25.1	20.9	15.3	39.0
■—■	弱	42.1	38.1	38.8	33.2	28.9	19.5	16.8	13.8	35.0

