

# 騒音分析成績書

機種 : PLFY-P140HMG9

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	38.4	46.6	46.4	40.8	41.7	33.7	29.4	16.8	45.0
●—●	中1	37.0	44.8	43.1	38.5	38.6	30.2	24.8	13.0	42.0
□—□	中2	35.2	41.4	40.6	36.1	35.4	26.0	20.1	10.9	39.0
■—■	弱	32.7	36.8	37.2	33.3	30.6	19.5	14.8	9.6	35.0

