

# 騒音分析成績書

機種： PLFY-P160EMG8

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45.0
●—●	中1	50.6	43.3	43.4	40.0	37.5	29.7	26.0	16.9	42.0
□—□	中2	44.5	40.8	41.6	37.1	34.2	25.1	20.9	14.4	39.0
■—■	弱	41.9	38.7	39.0	34.4	30.6	21.0	16.9	13.8	36.0

