

騒音分析成績書

機種 : PLFY-P160HMG9

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	38.8	46.7	46.4	41.0	41.3	34.7	29.4	19.7	45.0
●—●	中1	36.7	43.4	43.8	38.6	38.1	31.5	25.0	15.4	42.0
□—□	中2	35.3	40.2	40.9	36.0	35.0	28.1	20.5	12.0	39.0
■—■	弱	32.4	37.3	38.6	33.5	31.7	23.8	15.8	10.3	36.0

