

騒音分析成績書

機種：PLFY-P45DMG7

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	42.9	42.4	39.9	37.7	32.5	29.5	24.7	12.1	39
●—●	中	35.2	38.4	36.2	32.5	27.2	24.0	17.8	8.3	34
□—□	弱	28.1	34.5	32.4	28.7	23.1	19.4	12.7	6.9	30

