

# 騒音分析成績書

機種： PLFY-P45EMG8

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	39.4	36.5	36.0	26.9	24.8	14.4	12.5	12.0	31.0
●—●	中1	38.5	36.0	34.0	24.6	22.1	12.2	12.2	11.8	29.0
□—□	中2	38.4	35.7	31.1	22.6	19.8	11.1	11.5	11.2	27.0
■—■	弱	38.0	34.0	30.2	21.3	18.9	11.0	10.4	11.1	26.0

