

# 騒音分析成績書

機種 : PLFY-P45PMG9

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	39.8	47.6	39.5	36.9	31.9	29.2	23.6	15.2	39.0
●—●	中	34.8	42.8	35.3	32.2	26.6	22.9	15.8	9.6	34.0
□—□	弱	25.7	36.9	31.3	28.1	20.7	15.3	10.2	9.4	29.0

