

騒音分析成績書

機種 : PL-HRP80EA9

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	47.0	37.8	37.5	33.6	31.3	24.0	20.6	11.8	36.0
●—●	中	41.0	33.8	35.3	30.9	28.3	19.9	15.8	7.6	33.0
□—□	弱	37.5	31.7	32.6	28.0	25.2	16.1	11.9	6.3	30.0
■—■	静粛	34.1	30.1	30.8	25.2	20.9	11.5	8.8	5.8	27.0

