

騒音分析成績書

機種 : PL-RP40/45GA

グラフ記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	43.3	44.3	41.2	36.1	31.8	24.0	15.8	10.8	38.0
●—●	中	42.6	44.9	39.7	35.1	30.5	22.4	14.3	10.0	37.0
□—□	弱	42.4	43.2	38.6	33.1	27.4	18.5	11.9	9.9	35.0
■—■	静粛	43.2	40.8	37.9	32.2	26.6	17.1	11.6	10.1	34.0

