

騒音分析成績書

機種 : PL-RP50GA

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	44.6	44.3	42.4	36.9	32.9	25.9	17.4	11.5	39.0
●—●	中	43.3	44.5	41.1	36.1	31.7	23.9	15.7	10.8	38.0
□—□	弱	43.0	45.7	38.8	33.9	28.2	19.8	12.6	9.8	36.0
■—■	静粛	41.5	41.6	37.9	32.0	26.5	17.3	11.0	9.2	34.0

