

騒音分析成績書

機種 : PL-RP50GA4

グラフ記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	44.6	44.3	42.4	36.9	32.9	25.9	17.4	11.5	39.0
●—●	中	43.2	44.2	41.2	36.1	31.8	24.0	15.8	10.8	38.0
□—□	弱	42.6	42.5	38.9	33.1	27.5	18.3	12.0	10.3	35.0
■—■	静粛	42.6	39.6	36.9	31.3	25.6	16.0	10.7	9.4	33.0

