

騒音分析成績書

機種 : PL-RP56GA3

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	44.1	47.1	43.3	38.9	35.4	29.0	21.0	13.4	41.0
●—●	中	44.5	44.3	42.4	36.9	32.9	25.8	17.3	11.5	39.0
□—□	弱	43.6	43.5	39.9	34.1	28.5	19.3	13.0	11.3	36.0
■—■	静粛	43.6	40.6	37.9	32.3	26.6	17.0	11.7	10.4	34.0

