

# 騒音分析成績書

機種：PL-SRP112BA7

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	39.2	44.6	43.9	37.1	35.0	24.5	16.6	12.9	40
●—●	中	37.9	42.7	42.4	35.0	32.6	20.9	16.2	12.7	38
□—□	弱	34.7	40.8	40.7	33.3	29.8	18.4	15.5	12.5	36
■—■	静粛	32.2	38.4	37.9	30.4	25.9	16.6	14.7	12.2	33

