

騒音分析成績書

機種：PL-SRP56BA7

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	29.7	35.6	35.4	29.2	27.6	16.2	7.9	4.2	32
●—●	中	27.7	34.7	34.7	28.0	25.8	13.4	7.7	4.0	31
□—□	弱	27.4	34.2	33.8	26.7	23.4	11.3	7.4	3.9	29
■—■	静粛	27.1	32.3	33.0	25.4	21.5	10.7	7.1	3.6	28

