

# 騒音分析成績書

機種：PL-SRP71BA7, SRP80BA7

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	32.7	37.0	37.2	31.2	29.6	20.2	10.0	6.1	34
●—●	中	30.4	35.3	36.2	29.5	27.4	15.9	8.9	6.0	32
□—□	弱	29.7	34.5	35.0	27.9	25.2	12.9	8.6	5.9	30
■—■	静粛	25.2	32.4	32.9	25.1	22.0	10.6	7.4	4.8	28

