

# 騒音分析成績書

機種 : PLZG-P2MEA

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	39.6	37.5	37.3	30.4	26.8	18.6	12.6	10.4	33.0
●—●	中	38.1	36.0	36.1	27.9	24.1	15.0	10.8	8.9	31.0
□—□	弱	37.1	34.8	34.0	25.7	22.0	13.6	9.5	7.3	29.0
■—■	静粛	33.2	30.5	30.1	21.6	17.9	9.3	6.0	3.9	25.0

