

# 騒音分析成績書

機種 PLZ-KP112BM

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	46.1	49.9	47.3	42.2	36.7	32.6	26.9	15.4	44
●—●	中	41.4	46.4	44.5	38.5	33.3	29.5	21.3	11.7	41
□—□	弱	37.1	44.2	41.4	34.8	29.9	25.5	16.1	9.0	38
■—■	静粛	32.4	41.6	38.0	31.6	26.4	21.4	11.7	7.8	34

