

騒音分析成績書

機種 PLZ-KP140BM8

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	47.1	50.9	48.3	43.2	37.7	33.6	27.9	16.4	45
●—●	中1	42.4	47.4	45.5	39.5	34.3	30.5	22.3	12.7	42
□—□	中2	38.1	45.2	42.4	35.8	30.9	26.5	17.1	10.0	39
■—■	静粛	33.4	42.6	39.0	32.6	27.4	22.4	12.7	8.8	35

