

騒音分析成績書

機種 : PLZ-KP140EM

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	56.0	46.8	46.5	42.6	40.3	33.0	29.6	20.8	45.0
●—●	中1	50.6	43.3	43.4	40.0	37.5	29.7	26.0	16.9	42.0
□—□	中2	44.5	40.8	41.6	37.1	34.2	25.1	20.9	14.4	39.0
■—■	静粛	40.9	37.7	38.0	33.4	29.6	20.0	15.9	12.8	35.0

